



(O SUPORTE PARA FIXAR O EXTINTOR DEVE RESISTIR A 2.5 VEZES O PESO TOTAL DO APARELHO)



### DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR



	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC (PQS) CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 20-B:C
	PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	ESCALA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

REFORMA DO GALPÃO DA PREFEITURA - ARQUIVO MUNICIPAL			ÁREA:
DESENHO: Mariza Corrêa	ASSUNTO: PROJETO PPCI	LOCAL: Rua Percival Brenner - São Sepé - RS	156,22m²
DATA: Março / 2016	LEOCARLOS GIRARDELLO PREFEITO MUNICIPAL	ENGº CIVIL JANDER MANOEL SILVA DA SILVA ENGº CIVIL - CREA 68.989-D / RS	PRANCHA: 06